

**Отчет об исполнении предостережений ОНД и ПР
по Корочанскому району Управления надзорной деятельности и
профилактической работы по главного управления МЧС России по
Белгородской области от 13.03.2024 года за № 24013/011-31/36/ПНН,
24013/011-31/35/ПНН, 24013/011-31/37/ПНН, 24013/011-31/38/ПНН**

1. В помещении подвала АПС освобождена от колпачков (фото прилагается).
2. В библиотеке установлен знак огнетушителя (фото прилагается).
3. Огнетушители, находящиеся в коридоре и в подвале, заменены на огнетушители с действующим сроком годности (фото прилагается).
4. Лицу, ответственному за пожарную безопасность (в части касающейся), вынесено дисциплинарное взыскание-замечание .

Директор МБОУ «Кощеевская СОШ»



Н.Н.Столбовская